



directie Ruimte
dienst Ruimtelijke Planning

dossiernummer:

1107473

Provincieraadsbesluit

betreft **Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen**
Adviesverlening in het kader van het openbaar onderzoek
13 september 2011 t.e.m. 10 november 2011

verslaggever Marc De Buck

De Provincieraad,

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, meermaals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, meermaals gewijzigd;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening; inzonderheid artikel 2.2.6 § 1;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en haar herzieningen en aanvullingen;

Gelet op het op 18 augustus 2011 op het provinciehuis binnengekomen dossier betreffende de voorlopige vaststelling van het gewestelijk RUP 'Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen' waarbij om advies wordt gevraagd in het kader van het openbaar onderzoek dat loopt van 13 september tot en met 10 november 2011;

Overwegende dat dit gewestelijk RUP wordt opgemaakt om de aanleg mogelijk te maken van een 380 kV hoogspanningsleiding tussen Zomergem (hoogspanningsstation Horta) en Zeebrugge (inclusief accessoires zoals omvormstations), een hoogspanningsstation op het grondgebied van Zeebrugge (Stevin), een leidingenstraat van op het strand naar het hoogspanningsstation Stevin voor de aansluiting van het Belgische elektriciteitsnetwerk op het Britse netwerk en voor de aansluiting van de offshore-windmolenparken op het Belgische net; dat daarnaast het plan de mogelijkheid biedt om een planologische regularisatie door te voeren van enkele bestaande, vergunde, maar niet planologisch vertaalde hoogspanningsverbindingen op het grondgebied van Zomergem en Eeklo en

./...

Damme en Brugge; dat tenslotte dit RUP ook de inplanting mogelijk maakt van een hoogspanningsstation (Schoondale) op het grondgebied van de gemeente Waregem.

Overwegende dat voor wat de provincie Oost-Vlaanderen betreft enkel de 380 kV leiding tussen Zomergem en Zeebrugge en de planologische regularisatie van bestaande vergunde hoogspanningsverbindingen een impact kunnen hebben; dat dit besluit zich dan ook tot deze element beperkt;

Overwegende dat de noodzaak voor de hoogspanningsleiding wordt verantwoord door het momenteel ontbreken van hoogspanningsverbindingen van 380kV in Noord-West-Vlaanderen. Hierdoor is het netwerk veel minder robuust dan in andere landsdelen met een vergelijkbare bevolkingsdichtheid en industriële activiteit; dat met dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dit probleem door Elia kan worden aangepakt en dat ook de windmolenprojecten op de Noordzee hierdoor op het bestaande netwerk kunnen worden aangetakt;

Overwegende dat de ontwikkeling van het netwerk hoogdringend is, in het bijzonder met betrekking tot de offshore windparken als ook de mogelijkheden tot verdere aansluiting van decentrale productie, ook in het bijzonder voor de ontwikkeling van de macro-concentratiezone voor windturbines Maldegem – Eeklo waar de mogelijkheden momenteel worden onderzocht om in de toekomst tussen de 60 à 100 MW geïnstaleerd vermogen aan windturbines te voorzien; dat hiervoor momenteel een planproces tot opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan lopende is;

Overwegende dat het zuidelijke tracé op basis van de resultaten van het plan-MER niet meer werd weerhouden; dat hier voornamelijk de clustering met de bestaande noordelijke 150 kV lijn als motivatie wordt opgegeven, dat de huidige zuidelijke 150 kV lijn op termijn zal worden afgebroken;

Overwegende dat de vraag kan worden gesteld in welke mate bij dit plan-MER en bij het ontwerp van voorliggend RUP de lange-termijnontwikkelingen van het hoogspanningsnetwerk werden meegenomen; dat een mogelijk scenario hierbij namelijk inhoudt dat de werking van het huidig hoogspanningsstation Eeklo noord (380 kV – 150 kV) zou kunnen worden overgenomen door enerzijds het nieuw te bouwen station Stevin te Zeebrugge en anderzijds het station Baekelant te Rodenhuisse; dat in dat geval bij een keuze voor het zuidelijk tracé bijkomend de bestaande 380 kV lijn tussen de kernen van Adegem en Eeklo zou kunnen worden afgebroken, wat de lokale impact sterk kan doen afnemen; dat in dat geval het zuidelijke tracé een duidelijk overwicht krijgt op het vlak van de totale lengte van de verbinding;

Overwegende dat rond deze ontwikkelingsmogelijkheid momenteel niets wordt vermeld, noch in het plan-MER als in het RUP, dat het nuttig kan zijn om dit mee te nemen en verder te verduidelijken;

./...

besluit:

Enig artikel: De provincieraad adviseert het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen', rekening houdend met bovenstaande bemerking, gunstig.

Gent, 9 november 2011

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc Lootens