

Controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Noodplanning





Agenda

- Kwaliteitsverwachting OK-kader
- Inspectie 2.0 design BVH
- Inspectie 2.0 op maat
- Onderzoek BVH
- Proces 3
- Vastgestelde knelpunten







Kwaliteitsverwachting en kwaliteitsbeeld



DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND BELEID MET HET OOG OP DE FYSIEKE EN MENTALE VEILIGHEID VAN DE LEEF-, LEER- EN WERKOMGEVING.

De lerenden en teamleden voelen zich mentaal veilig in de school. Het onderwijs vindt plaats in lokalen die bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn. Om dit te realiseren neemt de school een samenhangend geheel van maatregelen gericht op het voorkomen, evalueren en bestrijden van risico's. Dit beleid is ingebed in het onderwijskundig beleid van de school en verankerd in de dagelijkse praktijk. **Op basis van een analyse van de risico's**, de beschikbare financiële middelen en de wettelijke vereisten, stelt de school prioriteiten voorop. Verbeteringen leiden binnen een redelijke termijn tot de gewenste resultaten.

Doorlichtingsdesign Inspectie 2.0

De onderwijsinspectie gaat na of de instelling een doeltreffend beleid ontwikkelt en voert met het oog op de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne



Systeemonderzoek: beleid op bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Substantief onderzoek: doeltreffendheid van het beleid van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Inspectie 2.0 op maat

<https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichting-bvh-vanaf-september-2023>



Het onderzoek naar de doeltreffendheid van het BVH-beleid

De school toont in dialoog de systematiek van haar kwaliteitsbewaking aan

- 9 processen

*elektriciteit, gebouwen en onderhoud, **noodplanning**, ongevallen en hulpverlening, onthaal aankoop en controle arbeidsmiddelen, producten met gevaarlijke eigenschappen, valgevaar en toegankelijkheid, verwarming, ventilatie en verluchting, HACCP en voedselveiligheid*

- relevante steekproef van 3 processen

- extra proces

- observaties

Proces 3

Inhoud en definitie

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen door het opstellen, uittesten, toepassen, evalueren en integreren van de interne noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en onmiddellijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers en de lerenden.

Proces 3

Inhoud en definitie

brandpreventiedossier:

- ✓ risicoanalyse betreffende het brandrisico;
- ✓ brandpreventieverslag (bij voorkeur opgemaakt door de brandweer of een preventieadviseur niveau 1);
- ✓ het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft;
- ✓ evacuatieplannen;
- ✓ het interventiedossier;
- ✓ evacuatieprocedure;
- ✓ verslagen en vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen (minimum 1x per schooljaar);
- ✓ een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;

Proces 3

Inhoud en definitie

brandpreventiedossier:

- ✓ de lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op basis van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
- ✓ jaarlijks onderhoud en controle van de beschermingsmiddelen tegen brand zoals de brandblustoestellen, haspels en veiligheidsverlichting;
- ✓ adviezen van de brandweer, van het CPBW (of een ander overlegorgaan dat, waar wettelijk mogelijk, de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid op zich neemt);

intern noodplan:

- ✓ informatie, instructies, handelingen en nazorg betreffende de maatregelen in geval van nood.

Verslagen:

- ✓ rondgangen van de interne (verslagen van de laatste twee jaren) en externe preventiediensten (voorgaand en huidig).

Proces 3

vastgestelde knelpunten

De instelling beschikt niet over een RA betreffende het brandrisico

Er is geen (geactualiseerd) brandpreventieverslag

De instelling beschikt niet over geactualiseerde evacuatieplannen, pictogrammen of veiligheidsverlichting

De instelling werkt de tekorten uit de verslagen niet weg

Proces 3

vastgestelde knelpunten

De beschermingsmiddelen tegen brand worden niet jaarlijks gecontroleerd


De evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen zijn niet vrij en onmiddellijk bruikbaar

De instelling organiseert niet systematisch per schooljaar een brandevacuatie-oefening











**ONDERWIJS
INSPECTIE**
OOG VOOR KWALITEIT



**Vlaamse
overheid**